

Sjekkliste - fare for vekst av muggsopp

Spørsmål	Liten risk	Moderat risk	Høy risk
1. Hvor kommer vannet fra?	Rent vann	Usikkert	Kloakkvann
2. Hvor mye vann?	Dråper	Få liter	Mange liter
3. Hvor omfattende er skaden?	< 0,5 m ²	0,5 – 5 m ²	> 5 m ²
4. Hvor lenge har vannet stått i konstruksjonen?	< 2 dager	2-7 dager	> 7 dager
5. Romtemperatur?	< +5 °C	5 – 15 °C	> 15 °C
6. Hvilke materialer er våte?	Mur, betong, plast, isolasjon	Treverk, malte flater	Gips, papir, sponplater
7. Relativ luftfuktighet?	< 75% Rf	75 – 85% RF	> 85% RF
8. Fuktkvote i treverk?	< 18%	18-28%	> 28%
9. Hvor er vannet?	Overflaten	I materialer	I konstruksjoner
10. Bruk av lokalene?	Uten personer	Sporadisk bruk	Permanent bruk
11. Spesielle brukere?	Nei	Barn og gamle	Syke
12. Kan vannet tørkes ut passivt?	Ja	Kanskje	Nei
13. Kan tiltak gjennomføres uten problem?	Ja	Kanskje	Nei
14. Kan muggsopp fjernes uten problem for spredning av sporer?	Ja	Kanskje	Nei